

**№ 17/ _____ БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ СУБЪЕКТІСІНЕ (ОБЪЕКТІСІНЕ) БАРУ
АРҚЫЛЫ ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ БАҚЫЛАУ НӘТИЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ АКТІ**

Темірбек Жүргенов а.о.
Актіні толтыру орны

18.03.2024 ж.
Уақыты 15:56

1. Мемлекеттік бақылау және қадағалау органының атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар департаменті Әйтеке би ауданының төтенше жағдайлар бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Тексеру жүргізуге негіз болған бару арқылы профилактикалық бақылау тағайындау туралы актінің нөмірі мен күні 04.03.2024 ж. № 17

3. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізген адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) және лауазымы
ЖОЛЫМБЕТОВ ІҢКӨРБЕК КӘДІРБАЙҰЛЫ - ТЖ бөлімінің бастығы
САПИН НУРЛЫ ЯРЛЫКАШЫНУЛЫ - Бас маман
МОЛДАГАЛИЕВ АЗАМАТ ҚУАНГАЛИЕВИЧ - Аға инженер
ҚАЛИЕВА ҚАРЛЫҒАШ БЕРІКҚЫЗЫ - Аға инженер

4. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу кезінде қатысқан тексеру субъектісінің атауы, жеке және заңды тұлғаның уәкілетті адамының тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда) және оның лауазымы)

"Ақтөбе облысының білім басқармасы Әйтеке би ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің
"Ақтасты жалпы орта білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Бару арқылы профилактикалық бақылау объектінің атауы/ объектінің мекен-жайы:

Ақтасты жалпы орта білім беретін мектебі, Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Ақтасты, Абай (көшесі), 5.

5. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу 13.03.2024 - 18.03.2024

6. Бару арқылы профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың мінездемесі (қысқаша мазмұны) Бұзушылықтар анықталды

Әйтеке би ауданының Төтенше жағдайлар бөлімінің өрт-қауіпсіздігі саласындағы 2024 жылдың бірінші жарты жылдығына арналған профилактикалық бақылау тізіліміне сәйкес, 2024 жылдың 13-15 наурыз күндері аралығында 14 сағат 00 минутта «Ақтасты жалпы орта білім беретін мектебі» КММ тәуекел дәрежесін бағалау негізіндегі профилактикалық бақылау жүргізу барысында өрт қауіпсіздік ережелері мен нормалары талаптарының бұзушылықтары анықталды.

Ақтасты жалпы орта білім беретін мектебі

№	Анықталған бұзушылықтар тізімі (Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың мінездемесі)	Бұзушылықтар анықталған тексеру парағының атауы және орындалуға жатытын талаптардың тармақтары
1	Мектеп ғимаратының бірінші қабатының дәлізінде еденге төселген кілемдер еденге бекітілмеген. ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» талаптарының 38 тармағы;	72 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

себептерін көрсету қажет. Тексеру жүргізген мемлекеттік орган үш жұмыс күнінен кешіктірмей арызда көрсетілген мән-жайларды ескере отырып бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту немесе ұзартудан бас тарту туралы дәйекті шешім қабылдайды.